

Laboratorio Agropecuario Provincial

Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia
Teléfono: 921 43 06 00
E-mail: aguas@prodestursegovia.es
C.I.F. Q-4000124-J

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Bol. Análisis: 20-11-0278-0

ORTIGOSA DEL MONTE, AYUNTAMIENTO DE

PZA. MANUEL DÍAZ MIGUEL, 11
ORTIGOSA DEL MONTE
40421 SEGOVIA
A/A: Rosina

388

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 23/11/2020
Tomador: PRODESTUR * Toma de muestra no amparada por la acreditación
P. toma muestra: GRIFO DEL AYUNTAMIENTO DE ORTIGOSA DEL MONTE
Remitido por: ORTIGOSA DEL MONTE, AYUNTAMIENTO DE
Denominación: Análisis Agua de Consumo
Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 23/11/2020 **F. inicio:** 24/11/2020 **F. finalización:** 30/11/2020 **F. boletín:** 30/11/2020
Objeto: ACH. Análisis de grifo (T.41)
Escritos relac.: /
Tipo envase: Envase plástico grande 1l con tiosulfato
Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
* BACTERIAS COLIFORMES TOTALES <i>Método filtración sobre membrana (I-PE-G-001)</i>	0	ufc/100 ml	Hasta 0	R.D. 140/2003
* Escherichia coli <i>Método filtración sobre membrana (I-PE-G-001)</i>	0	ufc/100 ml	Hasta 0	R.D. 140/2003
* OLOR <i>Método de diluciones (I-PE-DAP-101)</i>	0	Índice de dilución	Hasta 3	R.D. 140/2003
* SABOR <i>Método de diluciones</i>	0	Índice de dilución	Hasta 3	R.D. 140/2003
* COLOR <i>Método fotométrico (I-PE-G-006)</i>	5	mg/l escala Pt/Co	Hasta 15	R.D. 140/2003
* TURBIDEZ <i>Método nefelométrico (I-PE-G-010)</i>	0.8	UNF	Hasta 5	R.D. 140/2003
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PEE-03)</i>	67	µS/cm	Hasta 2500	R.D. 140/2003
pH <i>Método electrométrico (PEE-02)</i>	7.1	Unidad de pH	De 6.5 a 9.5	R.D. 140/2003
* AMONIO <i>Método espectrofotométrico (I-PE-G-008)</i>	<0.05	mg NH ₄ ⁺ /l	Hasta 0.5	R.D. 140/2003
* CLORO LIBRE RESIDUAL <i>In situ (I-PE-DAP-102)</i>	0.50	mg/l	Hasta 1	R.D. 140/2003

Laboratorio Agropecuario Provincial

Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia

Teléfono: 921 43 06 00

E-mail: aguas@prodestursegovia.es

C.I.F. Q-4000124-J

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Bol. Análisis: 20-11-0278-0**ORTIGOSA DEL MONTE, AYUNTAMIENTO DE**

PZA. MANUEL DÍAZ MIGUEL, 11

ORTIGOSA DEL MONTE

40421 SEGOVIA

A/A: Rosina

388

DATOS MUESTRA**F. toma muestra:** 23/11/2020**Tomador:** PRODESTUR

* Toma de muestra no amparada por la acreditación

P. toma muestra: GRIFO DEL AYUNTAMIENTO DE ORTIGOSA DEL MONTE**Remitido por:** ORTIGOSA DEL MONTE, AYUNTAMIENTO DE**Denominación:** Análisis Agua de Consumo**Referencia:****DATOS ANALITICOS****F. entrada:** 23/11/2020**F. inicio:** 24/11/2020**F. finalización:** 30/11/2020**F. boletín:**

30/11/2020

Objeto: ACH. Análisis de grifo (T.41)**Escritos relac.:** /**Tipo envase:** Envase plástico grande 1l con tiosulfato**Matriz analítica:** Aguas de consumo**PARÁMETROS ANALIZADOS**

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
-----------	-----------	--------	-----------------	------------

Ensayos validados por:

Area Físico-Químico

Area Microbiología

**Fdo.** Ana M^a Escorial Yuste
Jefe de sección

-La incertidumbre se encuentra calculada y a disposición del cliente en el laboratorio.

-Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.

-Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada.

08.IE.06