

AYUNTAMIENTO DE ORTIGOSA DEL MONTE

Pz. Manuel Díaz-Miguel de Moraleda, 1

MAYO 2021

COMENTARIO A LOS ANÁLISIS DE AGUA DE MAYO de 2021

Rita Rodríguez, Técnico de Medio Ambiente

LABORATORIO PRODESTUR
Ctra. De Riaza 4 – 40003 Segovia

Bol. Análisis: **21-05-0106-0**

El análisis de febrero corresponde al punto de muestreo del Grifo del Parque de Avda. Leoncio Ciudad Morano y es un **ANÁLISIS DE CONTROL**.

Todos los parámetros analizados dan resultados correctos. El análisis de bacterias en el agua (Coliformes y Escherichia) es 0, lo que indica **que el agua está desinfectada**; en este caso el cloro está en **0,20**, correcto para que la ausencia de bacterias esté asegurada y no de sabor al agua.

Los cuatro siguientes parámetros (olor, sabor, color, turbidez) están muy correctos. En todos ellos el valor obtenido es muy bajo, lo que es normal en esta época del año donde la transparencia del agua suele estar muy acentuada, con excepción de días de tormenta. En nuestro caso el valor medido en color es 5 y en turbidez 0,6 que son buenos resultados.

La conductividad también ofrece un valor muy bajo, 70, muy adecuado así como el amonio.

Por todos estos resultados, el agua es considerada **APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**, lo que significa que cumple todas las características sanitarias, tiene buena calidad y puede consumirse sin ningún riesgo para la salud.

Ortigosa del Monte, 29 de mayo de 2021

Rita M.ª Rodríguez, Técnico de Medio Ambiente de la Mancomunidad de la Mujer Muerta