Laboratorio Agropecuario Provincial
Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia
Teléfono: 921 43 06 00
E-mail: aguas@prodestursegovia.es
C.I.F. Q-4000124-J

ENAC ENSAYOS Nº 660/LE1256

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Bol. Análisis: 20-07-0243-0

ORTIGOSA DEL MONTE, AYUNTAMIENTO DE
PZA. MANUEL DÍAZ MIGUEL, 11
ORTIGOSA DEL MONTE
40421 SEGOVIA 388
A/A: Rosina

F. toma muestra 23/07/2020 ***F. entrada:*** 23/07/2020 ***F. inicio:*** 23/07/2020 ***F. finalización:*** 28/07/2020
Tomador: PRODESTUR * Toma de muestra no amparada por la acreditación
Denominación: Análisis Agua de Consumo
P. toma muestra GRIFO DEL AYUNTAMIENTO DE ORTIGOSA DEL MONTE
Referencia:
Remitido por: ORTIGOSA DEL MONTE, AYUNTAMIENTO DE
Objeto: ACH. Análisis de grifo (T.41)
Escritos relac.: /
Tipo envase: Envase plástico grande 1l con tiosulfato
F. boletín: 30/07/2020

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
*** BACTERIAS COLIFORMES TOTALES** *Método filtración sobre membrana (I-PE-G-001)*	0	ufc/100 ml	Hasta 0	*R.D. 140/2003*
*** Escherichia coli** *Método filtración sobre membrana (I-PE-G-001)*	0	ufc/100 ml	Hasta 0	*R.D. 140/2003*
*** OLOR** *Método de diluciones (I-PE-DAP-101)*	0	Índice de dilución	Hasta 3	*R.D. 140/2003*
*** SABOR** *Método de diluciones*	0	Índice de dilución	Hasta 3	*R.D. 140/2003*
*** COLOR** *Método fotométrico (I-PE-G-006)*	5	mg/l escala Pt/Co	Hasta 15	*R.D. 140/2003*
*** TURBIDEZ** *Método nefelométrico (I-PE-G-010)*	0.4	UNF	Hasta 5	*R.D. 140/2003*
CONDUCTIVIDAD a 20 º C *Método electrométrico (PEE-03)*	54	µS/cm	Hasta 2500	*R.D. 140/2003*
pH *Método electrométrico (PEE-02)*	6.9	Unidad de pH	De 6.5 a 9.5	*R.D. 140/2003*
*** AMONIO** *Método espectrofotométrico (I-PE-G-008)*	<0.05	mg NH_4^+/l	Hasta 0.5	*R.D. 140/2003*
*** CLORO LIBRE RESIDUAL** *In situ (I-PE-DAP-102)*	0.11	mg/l	Hasta 1	*R.D. 140/2003*

-La incertidumbre se encuentra calculada y a disposición del cliente en el laboratorio.
-Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
-Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada.
08.IE.05

Laboratorio Agropecuario Provincial
Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia
Teléfono: 921 43 06 00
E-mail: aguas@prodestursegovia.es
C.I.F. Q-4000124-J

ENAC ENSAYOS Nº 660/LE1256

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Bol. Análisis: 20-07-0243-0

ORTIGOSA DEL MONTE, AYUNTAMIENTO DE
PZA. MANUEL DÍAZ MIGUEL, 11
ORTIGOSA DEL MONTE
40421 SEGOVIA 388
A/A: Rosina

F. toma muestra 23/07/2020 ***F. entrada:*** 23/07/2020 ***F. inicio:*** 23/07/2020 ***F. finalización:*** 28/07/2020
Tomador: PRODESTUR * Toma de muestra no amparada por la acreditación
Denominación: Análisis Agua de Consumo
P. toma muestra GRIFO DEL AYUNTAMIENTO DE ORTIGOSA DEL MONTE
Referencia:
Remitido por: ORTIGOSA DEL MONTE, AYUNTAMIENTO DE
Objeto: ACH. Análisis de grifo (T.41)
Escritos relac.: /
Tipo envase: Envase plástico grande 1l con tiosulfato
F. boletín: 30/07/2020

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia

Ensayos validados por:
Area Físico-Químico
Area Microbiología

Fdo. *Ana Mª Escorial Yuste*
Responsable laboratorio

-La incertidumbre se encuentra calculada y a disposición del cliente en el laboratorio.
-Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
-Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada.
08.IE.05