

MARZO 21

COMENTARIO A LOS ANÁLISIS DE AGUA DE MARZO 2021

Rita Rodríguez, Técnico de Medio Ambiente

LABORATORIO PRODESTUR
Ctra. De Riaza 4 – 40003 Segovia

Bol. Análisis: **21-03-0215-0**

El análisis de noviembre corresponde al punto de muestreo de la **ETAP** y es **ANÁLISIS DE CONTROL**.

Todos los parámetros analizados dan resultados óptimos. El análisis de bacterias en el agua (Coliformes y Escherichia) es 0, lo que indica **adecuada cloración**, que en este caso está en **0,61**, siendo lo ideal en ETAP entre 0,5 y 1, por lo tanto está en niveles óptimos.

Los cuatro siguientes parámetros (olor, sabor, color, turbidez) dan 0 o muy bajo, lo que es muy correcto. La turbidez está en 0, 4, valor muy bajo, por lo que la transparencia es óptima.

La conductividad también ofrece un valor muy bajo, 64, muy adecuado así como el amonio. El pH, dentro de los valores adecuados.

Por todos estos resultados, el agua es considerada **APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**, lo que significa que cumple todas las características sanitarias, tiene buena calidad y puede consumirse sin ningún riesgo para la salud.

Ortigosa del Monte, 21 de abril de 2021



Rita M.ª Rodríguez, Técnico de Medio Ambiente de la Mancomunidad de la Mujer Muerta