

MAYO 22

COMENTARIO A LOS ANÁLISIS DE AGUA DE MAYO de 2022

*Rita Rodríguez, Técnico de Medio Ambiente*

LABORATORIO PRODESTUR  
Ctra. De Riaza 4 – 40003 Segovia

Bol. Análisis: **22-05-0156-0**

El análisis de este mes del año corresponde al punto de muestreo de la Fuente que está junto a la Plaza del Ayto. Es un ANÁLISIS DE CONTROL en RED.

Todos los parámetros analizados dan resultados correctos. El análisis de bacterias en el agua (Coliformes y Escherichia) es 0, lo que indica **que el agua está desinfectada**; en este caso el cloro está en **0,18**, correcto, aunque corregimos para elevarlo un poco.

Los cuatro siguientes parámetros (olor, sabor, color, turbidez) están muy correctos. En todos ellos el valor obtenido es muy bajo, lo que es normal en esta época del año donde la transparencia del agua suele estar muy acentuado, con excepción de días de tormenta. En nuestro caso el valor medido en color es 5 y en turbidez 1,3 que son buenos resultados.

La conductividad también ofrece un valor muy bajo, 65, muy adecuado, así como el amonio que está muy por debajo del valor límite.

Por todos estos resultados, el agua es considerada **APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**, lo que significa que cumple todas las características sanitarias, tiene buena calidad y puede consumirse sin ningún riesgo para la salud.

Ortigosa del Monte, 24 de mayo de 2022

*Rita M.ª Rodríguez, Técnico de Medio Ambiente de la Mancomunidad de la Mujer Muerta*