

AYUNTAMIENTO DE ORTIGOSA DEL MONTE

Pz. Manuel Díaz-Miguel de Moraleda, 1

Julio 2020

COMENTARIO A LOS ANÁLISIS DE AGUA DE JULIO 2020

Rita Rodríguez, Técnico de Medio Ambiente

LABORATORIO PRODESTUR
Ctra. De Riaza 4 – 40003 Segovia

Bol. Análisis: 20-07-0243-0

El análisis de JULIO corresponde al punto de muestreo de la instalación interior del Ayuntamiento y es un **ANÁLISIS DE GRIFO**.

Todos los parámetros analizados dan resultados correctos. El análisis de bacterias en el agua (Coliformes y Escherichia) es 0, lo que indica **adecuada cloración**, que en este caso está en **0,11**, que aunque es un poco bajo, es suficiente para anular todo tipo de bacterias.

Los cuatro siguientes parámetros (olor, sabor, color, turbidez) están muy correctos. En todos ellos el valor obtenido es 0 o muy bajos, lo que indica parámetros óptimos de calidad.

En nuestro caso el valor medido en color es 5 y en turbidez 0, 4 que son resultados muy correctos.

La conductividad también ofrece un valor muy bajo, 54 muy adecuado, así como el amonio.

Por todos estos resultados, el agua es considerada **APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**, lo que significa que cumple todas las características sanitarias, tiene buena calidad y puede consumirse sin ningún riesgo para la salud.

Ortigosa del Monte, 10 de Agosto de 2020



Rita M.ª Rodríguez, Técnico de Medio Ambiente de la Mancomunidad de la Mujer Muerta