Laboratorio Agropecuario Provincial
Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia
Teléfono: 921 43 06 00
E-mail: aguas@prodestursegovia.es
C.I.F. Q-4000124-J

Bol. Análisis: 22-11-0222-0

ENAC ENSAYOS Nº 660/LE1256

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

SANCHONUÑO, AYUNTAMIENTO DE
PZA. MAYOR, 1
SANCHONUÑO
40297 SEGOVIA 440
A/A: Carlos Enrique Fuentes Pascual

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 28/11/2022
Tomador: PRODESTUR * Toma de muestra no amparada por la acreditación
P. toma muestra: PM-INT-ASEOS-GUARDERÍA MUNICIPAL-SANCHONUÑO
Remitido por: SANCHONUÑO, AYUNTAMIENTO DE
Denominación: Análisis Agua de Consumo
Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 28/11/2022 **F. inicio:** 29/11/2022 **F. finalización:** 30/11/2022 **F. boletín:** 01/12/2022
Objeto: ACH. Análisis de grifo (T.41)
Escritos relac.: /
Tipo envase:
Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
* **BACTERIAS COLIFORMES TOTALES** *Método filtración sobre membrana (I-PE-G-001)*	0	ufc/100 ml	Hasta 0	*R.D. 140/2003*
* **Escherichia coli** *Método filtración sobre membrana (I-PE-G-001)*	0	ufc/100 ml	Hasta 0	*R.D. 140/2003*
* **OLOR** *Método de diluciones (I-PE-DAP-101)*	0	Índice de dilución	Hasta 3	*R.D. 140/2003*
* **SABOR** *Método de diluciones*	0	Índice de dilución	Hasta 3	*R.D. 140/2003*
* **COLOR** *Método fotométrico (I-PE-G-006)*	0	mg/l escala Pt/Co	Hasta 15	*R.D. 140/2003*
* **TURBIDEZ** *Método nefelométrico (I-PE-G-010)*	0.4	UNF	Hasta 5	*R.D. 140/2003*
CONDUCTIVIDAD a 20 º C *Método electrométrico (PEE-03)*	259	µS/cm	Hasta 2500	*R.D. 140/2003*
pH *Método electrométrico (PEE-02)*	7.9	Unidad de pH	De 6.5 a 9.5	*R.D. 140/2003*
* **AMONIO** *Método espectrofotométrico (I-PE-G-008)*	<0.05	mg NH_4^+/l	Hasta 0.5	*R.D. 140/2003*
* **CLORO LIBRE RESIDUAL** *In situ (I-PE-DAP-102)*	0.14	mg/l	Hasta 1	*R.D. 140/2003*

-La incertidumbre se encuentra calculada y a disposición del cliente en el laboratorio.
-Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
-Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada.
08.IE.06

Laboratorio Agropecuario Provincial
Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia
Teléfono: 921 43 06 00
E-mail: aguas@prodestursegovia.es
C.I.F. Q-4000124-J

Bol. Análisis: 22-11-0222-0

ENAC ENSAYOS Nº 660/LE1256

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

SANCHONUÑO, AYUNTAMIENTO DE
PZA. MAYOR, 1
SANCHONUÑO
40297 SEGOVIA 440
A/A: Carlos Enrique Fuentes Pascual

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 28/11/2022
Tomador: PRODESTUR * Toma de muestra no amparada por la acreditación
P. toma muestra: PM-INT-ASEOS-GUARDERÍA MUNICIPAL-SANCHONUÑO
Remitido por: SANCHONUÑO, AYUNTAMIENTO DE
Denominación: Análisis Agua de Consumo
Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 28/11/2022 **F. inicio:** 29/11/2022 **F. finalización:** 30/11/2022 **F. boletín:** 01/12/2022
Objeto: ACH. Análisis de grifo (T.41)
Escritos relac.: /
Tipo envase:
Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia

Ensayos validados por:
Area Físico-Químico
Area Microbiología

Fdo. Ana Mª Escorial Yuste
Jefe de sección

-La incertidumbre se encuentra calculada y a disposición del cliente en el laboratorio.
-Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
-Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada.
08.IE.06