

San Agustín, 23 40003 SEGOVIA - SEGOVIA
 Tlno. 921430600
 E.Mail aguas@prodestursegovia.es
 Q4000124J

Boletín de Análisis: 24-000385-0

Identificación del Cliente

Nombre	SANCHONUÑO, AYUNTAMIENTO DE	Código cliente 440
Dirección	PZA. MAYOR, 1 SANCHONUÑO - SEGOVIA	

Datos de la muestra **Datos analíticos**

Tomador		Fecha Recepción	15/10/2024
Fecha Toma Muestra	15/10/2024	Fecha Inicio Análisis	15/10/2024
Procedimiento	*Toma de muestra no amparada por la acreditación	Fecha Final Análisis	18/10/2024
Matriz analítica	Aguas de consumo	Fecha Emisión Informe	18/10/2024
Motivo de control	Control en grifo		
P. toma muestra	PM-INT-ASEOS-AYUNTAMIENTO-SANCHONUÑO		
Referencia			
Tipo envase	Envase de plástico con tiosulfato		

Análisis grifo

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Valor ref.	Método
* Cloro libre residual	0,3	mg/L	1	In situ (I-PE-DAP-102)
Escherichia coli	<1	ufc/100 mL	0	UNE-EN ISO 9308-1
Recuento de colonias a 22 °C	<1	ufc/mL	100	UNE-EN ISO 6222
* Turbidez	0,6	UNF	4	Método nefelométrico (I-PE-G-010)
Conductividad a 20 ° C	286	µS/cm	2500	PEE-03
pH	8,0	Unidad de pH	6,5 - 9,5	PEE-02
* Plomo	<2	µg/L	10	Absorción atómica
* Color	5	mg/L escala Pt/Co	15	Método fotométrico (I-PE-G-006)
Bacterias coliformes	<1	ufc/100 mL	0	UNE-EN ISO 9308-1
* Enterococos	<1	ufc/100 mL	0	Método filtración sobre membrana
* Clostridium perfringens	0	ufc/100 mL	0	Recuento por filtración sobre membrana (I-PE-G-002)
* Hierro	31	µg/L	200	Espectrofotometría de Absorción Atómica
* Manganeso	<30	µg/L	50	Espectrofotometría de Absorción Atómica
* Cobre	<2	mg/L	2	Método de absorción atómica

Legislación de la Muestra

R.D. 3/2023

- La incertidumbre se encuentra calculada y a disposición del cliente en el laboratorio.
- Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
- Microbiología: Valores de 1-2 ufc se consideran Detectado y valores entre 3-9 ufc se consideran como N° Estimado. Los resultados obtenidos transcurrido un tiempo superior al indicado en la ISO 19458:2006 (o según normas específicas) pueden verse afectados.
- Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada.



San Agustín, 23 40003 SEGOVIA - SEGOVIA
Tlno. 921430600
E.Mail aguas@prodestursegovia.es
Q4000124J

Boletín de Análisis: 24-000385-0**Identificación del Cliente**

Nombre SANCHONUÑO, AYUNTAMIENTO DE **Código cliente** 440
Dirección
PZA. MAYOR, 1 SANCHONUÑO
- SEGOVIA

Datos de la muestra**Datos analíticos**

Tomador		Fecha Recepción	15/10/2024
Fecha Toma Muestra	15/10/2024	Fecha Inicio Análisis	15/10/2024
Procedimiento	*Toma de muestra no amparada por la acreditación	Fecha Final Análisis	18/10/2024
Matriz analítica	Aguas de consumo	Fecha Emisión Informe	18/10/2024
Motivo de control	Control en grifo		
P. toma muestra	PM-INT-ASEOS-AYUNTAMIENTO-SANCHONUÑO		
Referencia			
Tipo envase	Envase de plástico con tiosulfato		

PARÁMETROS ANALIZADOS

Ana M^º Escorial Yuste
Jefe Sección Agricultura