PRODestur Segovia

Laboratorio

San Agustín, 23 40003 SEGOVIA - SEGOVIA
Tlno. 921430600
E.Mail aguas@prodestursegovia.es
Q4000124J

INFORME DE ENSAYO

Boletín de Análisis: 25-000848-0

Identificación del Cliente

Nombre	**SANCHONUÑO, AYUNTAMIENTO DE**	***Código cliente***	440
Dirección			
PZA. MAYOR, 1 SANCHONUÑO - SEGOVIA			

Datos de la muestra

Tomador	PRODESTUR SEGOVIA
Fecha Toma Muestra	19/03/2025
Procedimiento	*Toma de muestra no amparada por la acreditación
Tipo de muestra	Aguas de consumo
Motivo de control	Análisis de control
P. toma muestra	PM-DEP-SANCHONUÑO-SALIDA
Referencia	
Tipo envase	Envase de plástico con tiosulfato

Datos analíticos

Fecha Recepción	19/03/2025
Fecha Inicio Analisis	19/03/2025
Fecha Final Análisis	22/03/2025
Fecha Emisión Informe	24/03/2025
Descripción	Aguas

Análisis depósito/red

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Valor ref.	Método
* **Cloro libre residual**	0,7	mg/L	1	In situ (I-PE-DAP-102)
Bacterias coliformes	<1	ufc/100 mL	0	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli	<1	ufc/100 mL	0	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A:2017
Recuento de colonias a 22 ºC	<1	ufc/mL	100	UNE-EN ISO 6222:1999
* **Enterococos**	<1	ufc/100 mL	0	Método filtración sobre membrana
* **Olor**	1	Índice de dilución	3	Método de diluciones (I-PE-DAP-101)
* **Sabor**	1	Índice de dilución	3	Método de diluciones
* **Color**	5	mg/L escala Pt/Co	15	Método fotométrico (I-PE-G-006)
* **Turbidez**	1,1	UNF	4	Método nefelométrico (I-PE-G-010)
Conductividad a 20 º C	159	µS/cm	2500	Método conductimétrico (PEE-03)
pH	7,8	Unidad de pH	6,5 - 9,5	Método potenciométrico (PEE-02)

Legislación de la Muestra

R.D. 3/2023

- La incertidumbre se encuentra calculada y a disposición del cliente en el laboratorio.
- Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
- Microbiología: Valores de 1-2 ufc se consideran Detectado y valores entre 3-9 ufc se consideran como Nº Estimado. Los resultados obtenidos transcurrido un tiempo superior al indicado en la ISO 19458:2006 (o según normas específicas) pueden verse afectados.
- Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada tal como se recibió.

Ana Mª Escorial Yuste
Jefe Sección Agricultura

Firmado digitalmente:
Ana Mª Escorial

Los ensayos y/o observaciones marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC