JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Oficina: D.T. SEGOVIA-S.T. SANIDAD Registro de Salida Nº de registro: 2021118000006493 Fecha de registro: 08-10-2021 12:37:21 Validez del documento: Copia Auténtica

Junta de Castilla y León
Delegación Territorial de Segovia
Servicio Territorial de Sanidad

NR-PROT.S.-IGA

Ayuntamiento de Sanchonuño
Plaza Mayor, 1
40297-SANCHONUÑO
(SEGOVIA)

Asunto: Comunicación de resultados de vigilancia sanitaria de TRIHALOMETANOS en agua de consumo humano.

En aplicación de las directrices emitidas por la Dirección General de Salud Pública, con fecha 13/09/2021 (según Acta Z 0547484) los Servicios Oficiales Farmacéuticos han llevado a cabo un muestreo en agua de consumo humano en la RED-SANCHONUÑO para evaluar el parámetro TRIHALOMETANOS.

Para su conocimiento como entidad titular del abastecimiento implicado, se adjunta copia del informe A 171256 emitido por el Laboratorio de referencia de esta Administración.

A la fecha del muestreo, el resultado obtenido es conforme según normativa vigente.

Segovia, a 8 de octubre de 2021.
EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL
P.S.EL SECRETARIO TÉCNICO
(Resolución 19-01-2018 del Ilmo.Sr.Delegado Trrtal.
de la Junta de Castilla y León en Segovia)

JUNTA DE CASTILLA Y LEON · Consejería de Sanidad · Servicio Territorial de Segovia ·

Fdo. Fco. Javier Ramos Aragón

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Oficina: D.T. SEGOVIA-S.T. SANIDAD Registro de Salida Nº de registro: 2021118000006493 Fecha de registro: 08-10-2021 12:37:21 Validez del documento: Copia Auténtica

Informe emitido por:
LABORATORIOS LABOTEC, S.

INFORME DE ENSAYO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO

Nº de Muestra: A 171256

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	SERVICIO TERRITORIAL SANIDAD SEGOVIA
Dirección	AVDA. JUAN CARLOS I, 3 . SEGOVIA (40005 SEGOVIA)

Identificación de la Muestra

Contenida en	VIAL CON TIOSULFATO	*Conservación en recepción*	REFRIGERADA
Recogida por	EXTERNO	*Conservación Laboratorio*	REFRIGERADA 4 ± 2 ºC
Procedimiento	EXTERNO	*Fecha Toma Muestra*	13/09/21 12:00:00
Centro	SEGOVIA	*Fecha Recepción*	15/09/21
		Fecha Inicio Analisis	22/09/2021
		Fecha Final Análisis	04/10/2021
Observaciones	DESCRIPCIÓN: AGUA Nº C0067554 ROJO ACTA Nº Z0547484 CANTIDAD: 2 x 50 ML Tª RECEPCION: 4,2º C	*Fecha Emisión Informe*	06/10/2021

ENSAYOS "IN-SITU"

Parámetro	Unidades	Método Ensayo	Técnica	Resultados	Valor especificación
CLORO RESIDUAL LIBRE	mg/L	EXTERNO	Fotometria	0,2	0,2-1,0

ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS

Parámetro	Unidades	Método Ensayo	Técnica	Resultados	Valor especificación
SUMA DE TRIHALOMETANOS	µg/L		Cromatografia Gases-MS	35,2	<100

NOTAS Y COMENTARIOS

ANALISIS REALIZADOS EN LABORATORIO SUBCONTRATADO ACREDITADO ISO 17025.
ENSAYOS CUBIERTOS POR LA ACREDITACIÓN Nº PL 1163 EMITIDA POR CAI
(CZECH ACCREDITATION INSTITUE) MIEMBRO DE ILAC MRA.

Especificaciones

R.D. 140/2003 de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y modificación R.D.902/2018.

Declaración de cumplimiento con las especificaciones

Todos los valores medidos cumplen con los valores límite de las especificaciones.

Mª Teresa Torregimeno Bravo
RESPONSABLE DE LABORATORIO

AUTORIZACIONES: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA JCyL Nº 088/LE SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO NORMA ISO 9001:2015.
NOTAS: El laboratorio NO se hace responsable de la toma de muestras, a menos que este proceso haya sido realizado o supervisado por el personal técnico del laboratorio. Las mediciones "in situ" externas son datos proporcionados por el cliente. La "Fecha Toma Muestra" cuando ha sido recogida por "EXTERNO", en caso de desconocerse, corresponderá a la de entrada en el laboratorio. Los datos descriptivos de la muestra han sido aportados por el cliente. Los resultados pertenecen sólo a la muestra analizada en el laboratorio. LC= Límite de cuantificación del método utilizado. Los LC indicados para los parámetros microbiológicos son valores teóricos relacionados con el método de ensayo. Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
LABORATORIOS LABOTEC, S.L. C/André Suárez, 7. Parque Tecnológico de León. 24009 León. Teléfono: 987276497. Fax 987276498 leon@labotec.es